

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52, e-mail:
gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 222-12-25, e-mail: ondperm@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 474 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 355» «Чулпан» г. Перми

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Перми по пожарному надзору
Суханова Евгения Константиновича

(наименование органа ГПН)

№ 474 от "20" июня 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "06" июля 2016 г. по
11 ч 00 мин. "29" июля 2016 г. проведена проверка
старшим инспектором ОНПР г. Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми
капитаном внутренней службы Хайруллин Романом Радисовичем по адресу: г. Пермь,
ул. Гайдара, 11

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующий Пак Фавзией Сунгатовной МАДОУ «ЦРР- Детский сад № 355 «Чулпан»
г.Перми

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Система автоматической пожарной сигнализации (заключение № 161-3-7 от 27.07.2016г.)				
1.	Помещение пожарного поста или помещение с персоналом (ППКОП), в котором круглосуточное дежурство, обладает естественным освещением менее 50 лк (по факту 20 лк)	ст. 1,4,6,53,151 № 123-ФЗ; п. 12.5 НПВ 88-2001	01.11.2016	

2.	Помещение пожарного поста или помещение с персоналом (ППКОП), ведущим круглосуточное дежурство, обладает освещением от лампы накаливания менее 100 лк (по факту 37 лк)	ст. 1,4,6,53,151 № 123-ФЗ; п. 12.5 НПБ 88-2001	01.11.2016	
3.	Помещение пожарного поста или помещение с персоналом (ППКОП), ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением 50 лк	ст. 1,4,6,53,151 № 123-ФЗ; п. 12.5 НПБ 88-2001	01.11.2016	
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (заключение № 160-3-7 от 27.07.2016г.)				
4.	Уровень звука СОУЭ от речевых оповещателей в помещениях 1 и 2 этажа, где расположены рабочие места сотрудников объекта защиты, не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	ст. 1,4,6,151 Федеральный закон № 123, п. 3.15, п. 3.19 НПБ 104-03	01.11.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отделения НПР г. Перми по Мотовилихинскому району I ОНПР по г. Перми капитан внутренней службы Хайруллин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 29 ” июля 20 16 г.

Хайруллин Р.Р.
(подпись)

Р.Р. Хайруллин
(подпись)



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми Пак Ф.С.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 29 ” июля 20 16 г.